



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00290/21

Серия **RU** № **0329166**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ»

место нахождения 410056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, 25, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПУЛЬС»

место нахождения 410040, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 108, ОГРН 1086453000985, телефон +7 962 626 81 33, e-mail: impuls_saratov@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный ППКПУ «Рубеж-Глобал» в составе (см. Приложение № 0791255)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0263ТР выдан 29.09.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства №15723/15872-15876/15878-15881 от 02.04.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». (см. Приложение № 0791256) Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 19.02.2021 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.10.2021 ПО 04.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Етумян Артур Саркисович (Ф.И.О.)

Клюкин Алексей Валерьевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00290/21

Серия **RU** № **0791255**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный ППКПУ «Рубеж-Глобал» в составе: Контроллер групповой ГК, Контроллер адресных устройств КАУ-1, КАУ-2, Технические условия ПАСН.425521.012 ТУ изм.6 «Приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресные и компоненты интегрированной системы безопасности ИСБ «Рубеж-Глобал»; Терминальный пульт управления ТПУ, Модуль преобразователь оптико-электронный МПО-РФМ-R2, Технические условия ПАСН.426441.002 ТУ изм. 2 «Компоненты прибора приемно-контрольного и управления пожарного адресного ППКПУ «Рубеж-Глобал» на линии связи РФМ»; Метки адресные: АМ1-R2, АМ4-R2, Метка адресная пожарная АМП4-R2, Модули релейные: РМ1-R2, РМ2-R2, РМ4-R2, РМ1М-R2, Модули выходов с контролем: МВК1-R2, МВК2-R2, МВК4-R2, МВК8-R2, Модули автоматики дымоудаления: МДУ-R2 исп.24, МДУ-R2 исп.220, Блок модульного пожаротушения БМП-R2, Технические условия ПАСН.423149.027 ТУ изм.4 «Адресные устройства ввода-вывода»; Метка адресная МАЭ-Р-R2 для извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИП 535-07е, Метка адресная МАЭ-Т-R2 для извещателя пожарного теплового взрывозащищенного ИП 101-07, Технические условия ПАСН.423149.070 ТУ изм. 2 «Метки адресные МАЭ-R2»; Модуль ветвления и подпитки МВП-R2, Модуль-изолятор МИ-R2, Модуль-изолятор базовый МИБ-R2, Индикатор состояний ИС-R2, Технические условия ПАСН.423149.077 ТУ изм.5 «Устройства расширения функциональности адресной линии связи». Модуль связи ведущий МСВ-R2, Модуль связи подчиненный МСП-R2, Технические условия ПАСН.423149.096 ТУ изм. 1 «Модули связи МСВ-R2, МСП-R2».</p>


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Етумян Артур Саркисович
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Клюкин Алексей Валерьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00290/21

Серия **RU** № **0791256**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</p>	<p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5, 7.5.1, 7.6.1.1 - 7.6.1.14, 7.6.1.15 а) - г), 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2 - 7.6.4, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2).</p> <p>Дополнительно: ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 8: пп. 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.1.4, 8.2.1.6, 8.6.1.1, 8.2.2, раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2) - для продукции: Индикатор состояний ИС-R2, ПАСН.423149.077 ТУ;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 8: пп. 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.1.4, 8.2.1.6, 8.5.1, 8.2.2, раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2) - для продукции: Модуль ветвления и подпитки МВП-R2, Модуль-изолятор МИ-R2, Модуль-изолятор базовый МИБ-R2, ПАСН.423149.077 ТУ;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5) - для продукции: Метка адресная МАЭ-Р-R2 для извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИП 535-07е, Метка адресная МАЭ-Т-R2 для извещателя пожарного теплового взрывозащищенного ИП 101-07, ПАСН.423149.070 ТУ.</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Етумян Артур Саркисович (Ф.И.О.)

Клюкин Алексей Валерьевич (Ф.И.О.)