



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО",
Место нахождения: Россия, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, улица Мазита Гафури, д.71,
ОГРН: 1021603631543, Номер телефона: +7 8432120321, Адрес электронной почты: Info@teko.biz

В лице: И.о. генерального директора Башарова Фариды Флоридовича

заявляет, что Извещатели пожарные адресные «Астра-А» (смотри приложение на 1 листе)
Изготовитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО",
Место нахождения: Россия, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, улица Мазита Гафури, д.71,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, улица Мазита Гафури, д.71
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер:
НГКБ.425200.003 ТУ
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531103000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 5527/10-21 выдан 14.10.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ЭкспертТест", РОСС RU.32207.04БЛШ0 от 19.02.2020";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013, (раздел 8) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний». ГОСТ 30804.6.4-2013 (раздел 7) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний»; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.10.2026 включительно



(подпись)


"ТЕКО" Башаров Фарид Флоридович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.82125/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 20.10.2021



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.82125/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50.121	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А»	Технические условия, НГКБ.425200.003 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А» исполнение ИКЗ	
26.30.50.121	Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный ИП101-02-А1R "Астра-43А»	
26.30.50.121	Извещатель пожарный ручной адресный ИП513-04-А «Астра-45А»	


(подпись)



Башаров Фарид Флоридович

(Ф. И. О. заявителя)